

**Правила противопожарного режима
в Российской Федерации
с 01.01.2021г.**

№	Пожарные требования	Правовая норма
1	<p>Руководители организации обязан пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования (в специализированном учреждении).</p> <p>Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.</p>	п. 3 ПППР № 1479 от 16.09.2020
2	<p>В организации лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (в специализированном учреждении).</p> <p>Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.</p>	п. 3 ПППР № 1479 от 16.09.2020
3	<p>Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.</p>	п. 4 ПППР № 1479 от 16.09.2020
4	<p>В отношении каждого здания, сооружения организации или иные должностные лица, утверждают инструкция о мерах пожарной безопасности, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.</p>	п. 2 ПППР № 1479 от 16.09.2020
5	<p>Руководитель организации обязан организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых:</p> <ul style="list-style-type: none"> - могут одновременно находиться 50 и более человек; - с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек. 	п. 5 ПППР № 1479 от 16.09.2020
6	<p>Руководитель организации обеспечивает разработку проектной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для монтажа системы противопожарной защиты; - для внесения изменений в смонтированную систему противопожарной защиты. 	п. 16 ПППР № 1479 от 16.09.2020
7	<p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p><u>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</u></p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, <u>имеющие специальное разрешение</u>, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	п. 54 ПППР № 1479 от 16.09.2020

8	<p>Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	п. 60 ППР № 1479 от 16.09.2020
9	<p>В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных (устройство, предназначенное для приёма сигналов от пожарных извещателей, звуковой и световой сигнализации тревожного извещения, выдачи информации на пультах централизованного наблюдения) <u>должна размещаться информация с перечнем помещений</u>, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.</p>	п. 10 ППР № 1479 от 16.09.2020
10	<p>Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	п. 12 ППР № 1479 от 16.09.2020 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ
11	<p>Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".</p>	п. 11 ППР № 1479 от 16.09.2020
12	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение проектных решений в части освещенности, размеров и количества эвакуационных путей и выходов; - наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. 	п. 23 ППР № 1479 от 16.09.2020 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ
13	<p>Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.</p>	п. 36 ППР № 1479 от 16.09.2020
14	<p>Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.</p> <p>Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.</p>	п. 37 ППР № 1479 от 16.09.2020
15	<p>Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.</p>	п. 31 ППР № 1479 от 16.09.2020
16	<p>Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p>	п. 24 ППР № 1479 от 16.09.2020
17	<p>Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).</p>	п. 14 ППР № 1479 от 16.09.2020

18	<p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.</p>	п. 26 ППР № 1479 от 16.09.2020
19	<p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p> <p>д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.</p>	п. 27 ППР № 1479 от 16.09.2020
20	<p>В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей.</p>	п. 107 ППР № 1479 от 16.09.2020
21	<p>Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.</p>	п. 288 ППР № 1479 от 16.09.2020
22	<p>При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола) проверки.</p>	п. 13 ППР № 1479 от 16.09.2020
23	<p>Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.</p>	п. 15 ППР № 1479 от 16.09.2020
24	<p>На объектах защиты запрещается:</p> <p>1) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p> <p>2) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</p> <p>3) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ);</p> <p>4) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях,</p>	п. 16 ППР № 1479 от 16.09.2020

	<p>в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;</p> <p>5) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;</p>	
25	<p>Руководители организации:</p> <p>а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;</p> <p>б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	п. 17 ППР № 1479 от 16.09.2020
26	<p>Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты.</p>	п. 32 ППР № 1479 от 16.09.2020
27	<p>Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях.</p> <p>При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма, и продуктов горения при пожаре.</p>	п. 33 ППР № 1479 от 16.09.2020
28	<p>Запрещается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; 2) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 3) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; 4) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 	п. 35 ППР № 1479 от 16.09.2020
29	<p>При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 2) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 3) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения; 4) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества; 5) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 	п. 41 ППР № 1479 от 16.09.2020

30	<p>В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, - устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, - автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования. 	п. 42 ППР № 1479 от 16.09.2020
31	<p>Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.</p>	п. 43 ППР № 1479 от 16.09.2020
32	<p>Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.</p> <p>Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.</p>	п. 67 ППР № 1479 от 16.09.2020
33	<p>Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.</p>	п. 71 ППР № 1479 от 16.09.2020
34	<p>Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации.</p>	п. 104 ППР № 1479 от 16.09.2020
35	<p>При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию; 2. принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 	п. 2 ППР № 1479 от 16.09.2020

Несоблюдение нормативов является нарушением.

Ответственность предусмотрена **статьей 20.4. КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности»**

п.1. Нарушение требований пожарной безопасности, настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от 6 тыс. до 15 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей, - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

п.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 350 тыс. до 400 тыс. рублей.

п.6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 600 тыс. до 1млн. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

п/н	Документация по пожарной безопасности
1	Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность.
2	Приказ об утверждении инструкций.
3	Приказ о проведении противопожарных инструктажей и утверждении графика, программы проведения.
4	Инструкция «О мерах пожарной безопасности»
5	Инструкция «Действия при пожаре»
6	График проведения первичных и повторных противопожарных инструктажей с работниками.
7	Программа проведения противопожарных инструктажей.
8	Журнал учета первичных средств пожаротушения.
9	Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности работников
10	Знак распечатанный и размещенный на стене – ответственный за противопожарную безопасность и номер вызова ответственного и пожарной службы.
11	Эксплуатационный паспорт огнетушителя.
12	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
13	Приказ об утверждении порядка и срока проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздухопроводов от горючих отходов